

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 32-19-21, E-mail:ugps@tv.com.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, тел. 66-68-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 198/1/60

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» города Твери

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, _____
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора г. Твери по
пожарному надзору Никитина Д.В. от 02.10.17 года № 198 ст. 6 Федерального Закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч.00 мин. «10» октября 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «12» октября 2017 г.

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка:

Государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, Начальником отделения ОНД
и ПР по г. Твери Паалем Олегом Андреевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

Территории, зданий и помещений, ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» города Твери, расположенных по адресу: г. Тверь, Петер-
бургское шоссе, д. 48

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» города Твери Даниловой О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании установки автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</i>	<i>Основание: ФЗ. 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции от 23.06.2014 года, ст. 83, п. 7</i>	До 01.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по г. Твери _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



О.А. Пааль
(подпись)

"12" октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери Данилова О.А.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"12" октября 2017 г.

№	Содержание нарушения (ссылка на пункт) и наименование юридического лица	№ документа	Дата документа
1	Не обеспечено соблюдение сигналов в графическом виде на пульте пожарной охраны без участия работников объекта.	Объявление от 23.06.2014 года, № 7	23.06.2014 года, № 7